



Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТР «СЭЗ»

Адрес: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, дом 21, лит. А,
Часть пом. 123Н, к. 49, 50, 51, 55, 56, 60, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 81, 82, 127.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.515582
Дата внесения в Реестр
Аккредитованных лиц 24.05.2016 года



ПРОТОКОЛ № МК-70-21
от «01» марта 2021 г.
результатов измерения параметров микроклимата

Заказчик, юридический адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Результат», 192289, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ №75, проспект Девятого Января, д.9, к.1, литера А, пом.22,23.

Место проведения измерений: 192289, г. Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, д.9, корп.1, лит.А, часть помещения 5-Н, пом.22,23.

Основание для проведения измерений: Договор №62 от 10.02.2021 г.

Дата проведения измерений: 16.02.2021 года.

Цель измерений: лицензирование деятельности.

Нормативная документация:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Средства измерения и сведения о поверке:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Измеряемые параметры	Диапазон измерений	Неопределенность (погрешность)
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (63)	63323	Свидетельство № 0063858 до 13.04.2021 г.	Относительная влажность	(5 – 98)% отн. вл.	Основная абсолютная погрешность ± 3% отн.вл. при измерениях в диапазоне температур (+15 – +25) °С
			Температура воздуха	(+15 – +25)°С	±0,2°С
			Скорость воздушного потока	(0,1–1,0) м/с	±(0,045+0,05V)м/с

Источники микроклиматических воздействий и их характеристики: Дверные и оконные проемы. Вентиляция – естественная. Отопление централизованное - включено.

Площадь помещений: общая площадь помещений 41,8 кв.м.

Период года (теплый; холодный) – холодный.

Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны: высоты измерений указаны в таблице.

Должность, ФИО, представителя обследуемого объекта, присутствующего при измерениях:

Генеральный директор Каргин Д.А.

Должность, ФИО и подпись лица, ответственного за оформление протокола: санитарный врач ИЛ ООО «ЦЕНТР «СЭЗ» Озеров Е.В.



ЦЕНТР


198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, шоссе Митрофаньевское, дом 2, корп. 1, лит. К
Тел./Факс (812) 441-37-68, e-mail: info@sezspb.ru

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТР «СЭЗ»

Адрес: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, дом 21, лит. А,
Часть пом. 123Н, к. 49, 50, 51, 55, 56, 60, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 81, 82, 127.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.515582
Дата внесения в Реестр
аккредитованных лиц 24.05.2016 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО «ЦЕНТР «СЭЗ»
 А.Ю.Ларионова
«01» марта 2021 г.

ПРОТОКОЛ № ОСВ-37-21
от «01» марта 2021 г.
результатов измерения освещенности



Заказчик, юридический адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Результат», 192289, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ №75, проспект Девятого Января, д.9 к.1, литера А, пом.22,23.

Место проведения измерений: 192289, г. Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, д.9, корп.1, лит.А, часть помещения 5-Н, пом.22,23.

Основание для проведения измерений: Договор №62 от 10.02.2021 г.

Дата проведения измерений: 16.02.2021 года.

Нормативная документация:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Средства измерения и сведения о поверке:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Измеряемые параметры	Диапазон измерений	Неопределенность (погрешность)
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (63)	63 323	Свидетельство № 0063858 до 13.04.2021 г	освещенность	(10-200000) лк	± 8%

Характеристика помещения: Естественное освещение – через оконные проемы

Высота подвеса светильников: h ~3,0 м.

Состояние осветительной установки: потолочные светильники с люминесцентными лампами. Негорящих ламп - нет.

Эскиз помещения с указанием контрольных точек измерения: не представлен.

Должность, ФИО, представителя обследуемого объекта, присутствующего при измерениях:

Генеральный директор Каргин Д.А.

Должность, ФИО и подпись лица, ответственного за оформление протокола: санитарный врач ИЛ ООО «ЦЕНТР «СЭЗ» Озеров Е.В.



ЦЕНТР


198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, шоссе Митрофаньевское, дом 2, корп. 1, лит. К
Тел./Факс (812) 441-37-68, e-mail: info@sezspb.ru

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТР «СЭЗ»

Адрес: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, дом 21, лит. А,
Часть пом. 123Н, к. 49, 50, 51, 55, 56, 60, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 81, 82, 127.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.515582
Дата внесения в Реестр
аккредитованных лиц 24.05.2016 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО «ЦЕНТР «СЭЗ»
 А.Ю. Ларионова
«19» февраля 2021 г.

ПРОТОКОЛ №137-21
результатов лабораторных исследований
от «19» февраля 2021 г.



Заказчик, юридический адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Результат»,
192289, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ №75, пр-кт Девятого Января, д.9, к.1, литера А, помещ. 22, 23.

Адрес объекта, где проводился отбор: г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д.9, корп.1, лит.А, часть помещения 5-Н, пом. 22, 23.

Акт отбора: № ВП-137-21 от 16.02.2021 года

Объект исследований: вода из системы централизованного холодного водоснабжения.

Код пробы: 258- Подсобное помещение, кран раковины.

Цель отбора: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Основание для отбора и проведения исследований: Договор №62 от 10.02.2021 г.

НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Дата и время (начала и окончания) отбора проб: 16.02.2021 г., 11 час.00 мин. – 11 час.15 мин.

Должность, ФИО, проводившего отбор проб: инженер-химик ИЛ ООО «ЦЕНТР «СЭЗ»
Зиньковская Р.Р.

Должность, ФИО, присутствующего при отборе проб: генеральный директор Каргин Д.А.

Условия доставки и дополнительные сведения: Проба доставлена автотранспортом в сумке-холодильнике.

ФИО и подпись лица, ответственного за оформление протокола:
ответственный за кодировку, инженер-химик



Вишневская А.А.